



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 22.01.14.000.Т.000761.09.24 ОТ 19.09.2024 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что требования, установленные в проектной документации (перечислить рассмотренные документы, указать наименование и адрес организации-разработчика):

Проект зон санитарной охраны (ЗСО) действующих водозаборов подземных вод Администрации Солонешенского района Алтайского края для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения с. Сибирячиха и с. Топольное Солонешенского района Алтайского края. Границы ЗСО: скв. №БР-803, № ВБВ-1081, №б/н (согласно приложению).

Общество с ограниченной ответственностью Проектно-инженерная компания "ГидроСибирь", 656049, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Красноармейский, 77, офис 207." ("Российская Федерация")

СООТВЕТСТВУЮТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЮТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения"; СанПиН 2.1.5.1059-01 "Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения"; СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

Основанием для признания представленных документов соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Санитарно-эпидемиологическое заключение №22.01.14.000.Т.000740.09.24 от 13.09.2024 г., выданное Управлением Роспотребнадзора по Алтайскому краю.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

№ 2386008





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Алтайскому краю

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 22.01.14.000.Т.000761.09.24 ОТ 19.09.2024 г.

Проект зон санитарной охраны (ЗСО) действующих водозаборов подземных вод Администрации Солонешенского района Алтайского края для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения с. Сибирячиха и с. Топольное Солонешенского района Алтайского края.

юр. адрес: 659690, Алтайский край, р-н Солонешенский, с. Солонешное, ул. Красноармейская, 15.
Границы ЗСО:

с. Сибирячиха (в 0,3 км на восток от реки Ануй)
скв. № ВБВ-1081-I пояс -40x58x28x22x12x36 м (по ломаной линии) (С-30м, В-10м, Ю-28м, З-30м);
№б/н (С-13м, В-8м, Ю-45м, З-32м);
-водонапорная башня (С-20м, В-18м, Ю-38м, З-22м);
II пояс (R) - 143 м;
III пояс (R) - 964 м.

с. Топольное (в 0,4 км на юг от реки Ануй)
скв. № БР-803 -I пояс- 90x116x82x117 м (по периметру) (С-88м, В-45м, Ю-30м, З-39м);
-водонапорная башня (С-75м, В-73м, Ю-41м, З-13м);
II пояс (R) - 47 м;
III пояс (R) - 317 м.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 0405193