

СОГЛАСОВАНО:
Глава Солонешенского района
_____ А.С. Воронов
19.02.2025 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МУП «Солонешенское»
_____ М.Б. Хрущев
19.02.2025г.

Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на объектах МУП «Солонешенское»

1. При поступлении сообщения о возникновении аварии на инженерных сетях, об отключении потребителей дежурный в минимально короткий срок передает информацию руководству предприятия, дежурному ЕДДС.
2. Направить к месту аварии аварийную бригаду;
3. Сообщить о возникшей ситуации по имеющимся у неё каналам связи руководству предприятия и оперативному дежурному ЕДДС.
4. Принять меры по обеспечению безопасности в месте обнаружения аварии (выставить ограждение и охрану, осветить место аварии).
5. На основании сообщения с места обнаруженной аварии ответственное должностное лицо теплоснабжающей организации принимает следующие меры:
 - определяет потребителей, теплоснабжение которых будет ограничено (или полностью отключено) и период ограничения (отключения);
 - определяет силы и средства, необходимые для устранения обнаруженной аварии;
 - определяет необходимые переключения в сетях теплоснабжения;
 - определяет изменение режима теплоснабжения в зоне обнаруженной аварии;
 - определяет последовательность отключения от теплоносителя, когда и какие инженерные системы при необходимости должны быть опорожнены.
6. Выполнение работ на подземных коммуникациях производится в минимально необходимые сроки с обеспечением безопасных условий производства работ;
7. Руководителями работ по локализации и устранению аварии являются:
 - до прибытия на место руководителя организации – дежурный теплоснабжающей организации, на сетях которой произошла авария;
 - после прибытия – руководитель теплоснабжающей организации или лицо, им назначенное из числа руководящего состава.
8. О принятом решении и предположительном времени восстановления теплоснабжения потребителей тепловой энергии руководитель работ по локализации и устранению аварии немедленно информирует соответствующие дежурных организаций, обслуживающих жилищный фонд и объекты социальной сферы, расположенные на территории муниципального образования Солонешенский район, других организаций, попавших в зону аварии, оперативного дежурного ЕДДС.
9. Если в результате обнаруженной аварии подлежат ограничению или отключению в подаче тепловой энергии медицинские, дошкольные образовательные и общеобразовательные учреждения, дежурный теплоснабжающей организации незамедлительно сообщает об этом в соответствующие организации и учреждения по всем доступным каналам связи.
10. Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано:
 - уведомить дежурного ЕДДС об ответственном лице за ликвидацию аварии;
 - вызвать через диспетчерские службы представителей организаций (индивидуальных

предпринимателей), имеющих подземные коммуникации в месте аварии, и согласовать с ними проведение земляных работ для ликвидации аварии;

- обеспечить выполнение работ на подземных коммуникациях в минимально необходимые короткие сроки и обеспечить безопасные условия производства работ;

- информировать о завершении аварийно-восстановительных работах (этапа работ) оперативного дежурного ЕДДС, дежурных организаций, обслуживающих жилищный фонд, социальные учреждения, расположенные на территории муниципального образования Солонешенский район.

12. Собственники и иные законные владельцы инженерных сетей и коммуникаций, находящихся в зоне ликвидации аварии, обеспечивают незамедлительно по получении телефонограммы выезд своих представителей для согласования земляных работ.

12. Решение о введении режима ограничения или отключения подачи теплоносителя потребителям при аварии принимается руководителем соответствующей теплоснабжающей организации по согласованию с главой муниципального образования Солонешенский район.

13. В случае возникновения крупных аварий, вызывающих возможные перерывы теплоснабжения на территории муниципального образования Солонешенский район на срок более одних суток, решением главы муниципального образования Солонешенский район создается штаб по оперативному принятию мер для обеспечения устойчивой работы котельных, жилищного фонда и объектов социальной сферы на территории муниципального образования Солонешенский район.

14. Все получаемые в процессе функционирования диспетчерских служб сообщения фиксируются дежурными организаций в соответствующих журналах с отметкой времени получения информации и фамилии лиц, передавших(получивших) сообщения.

15. Общую координацию действий теплоснабжающих организаций и организаций, осуществляющих обслуживание жилищного фонда и социальных учреждений, расположенных на территории муниципального образования Солонешенский район, осуществляет оперативный дежурный ЕДДС. Обо всех аварийных ситуациях на котельных и сетях оперативный дежурный ЕДДС извещает главу муниципального образования Солонешенский район.

16. При возникновении технологического нарушения с признаками аварии, инцидента на котельной, старший по должности из числа обслуживающего оперативного персонала котельной обязан:

- составить общую картину характера, места, размеров технологического нарушения;
- отключить и убедиться в отключении поврежденного оборудования, трубопровода и принять меры к отключению оборудования, работающего в опасной зоне;
- организовать предотвращение развития технологического нарушения;
- принять меры к обеспечению безопасности персонала, находящегося в опасной зоне;
- немедленно организовать первую помощь пострадавшим и при необходимости их доставку в медицинские учреждения;
- сохранить до начала расследования обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к продолжению аварии, а в случае невозможности ее сохранения, зафиксировать сложившуюся обстановку (сделать фотографии);
- сообщить о произошедшем нарушении руководству предприятия, в дежурную диспетчерскую службу предприятия и ЕДДС.

17. Самостоятельные действия обслуживающего персонала не должны противоречить требованиям «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», «Правил охраны труда», «Правил пожарной безопасности», а также производственных и должностных инструкций, с обеспечением:

- сохранности жизни людей;
- сохранности оборудования;

- своевременного восстановления нормального режима работы системы теплоснабжения.
18. Приемка и сдача смены во время ликвидации аварии (инцидента) запрещается. Пришедший на смену обслуживающий оперативный персонал во время ликвидации аварии (инцидента) может быть использован по усмотрению лица, осуществляющего руководство ликвидацией аварийной ситуации. При затянувшейся ликвидации технологического нарушения в зависимости от его характера, допускается сдача смены с разрешения руководящего административно-технического персонала ресурсоснабжающей организации. Обслуживающий оперативный персонал несет полную ответственность за ликвидацию аварийного положения.
19. Основными задачами обслуживающего оперативного персонала при ликвидации аварии являются:
- выявление причин и масштаба аварии, инцидента;
 - устранение причин аварии, инцидента;
 - исключение воздействия травмирующих факторов на персонал;
 - отключение поврежденного оборудования или участка тепловых сетей;
 - восстановление в кратчайший срок теплоснабжения потребителей и нормальной работы оборудования;
 - уточнение состояния оборудования и возможности ввода его в работу своими силами, организация (при необходимости) вызова персонала для ликвидации последствий аварии, инцидента;
 - сообщение о происшедшем оперативным или административно-техническим лицам организации, других предприятий, которых затрагивают последствия аварии или инцидента, руководству цеха или предприятия.
20. Каждая авария или инцидент должны быть тщательно расследованы, установлены причины и виновные, намечены конкретные организационные и технические мероприятия по предупреждению подобных случаев, для чего:
- проверяются записи в оперативной документации, которые должны быть выполнены в полном объеме и хронологическом порядке с применением единой терминологии;
 - производится изъятие записей оперативных переговоров, диаграмм с приборов, имеющих отношение к технологическому нарушению;
 - берутся письменные объяснения с оперативного персонала.
21. Расследование аварий и инцидентов должно быть начато немедленно после их происшествия и окончено в сроки, установленные приказом или распоряжением о назначении комиссии по расследованию аварии (инцидента), но не позднее 10 рабочих дней при аварии.
22. При полном исчезновении напряжения останавливается все работающее оборудование котельной. Оперативный персонал, обслуживающий оборудование, при отключении электроэнергии обязан:
- ключи управления вращающимися механизмами (насосы, задвижки, вентиляторы и т.д.) перевести на щитах управления в положение «отключено»;
 - согласно производственным инструкциям по эксплуатации выполнить необходимые операции по отключению оборудования, находящегося в работе;
 - прекратить все ремонтные, наладочные и другие технологические работы на оборудовании;
 - с помощью средств связи связаться с круглосуточной дежурной службой электроснабжающей организации для получения информации о времени отсутствия напряжения и дальнейших действиях;
 - сообщить оперативному дежурному ЕДДС о внештатной ситуации;
 - сообщить руководству эксплуатирующей организации о возникшей ситуации.